

وكالة التعمير والمشاريع
الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف
إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة
(١٠٠ - ٢٦٦)

..... اعتماد مواد

معلومات المشروع:

المشروع	إنارة شوارع أحياء بمدينة الرياض الجزء (٧)		
المقاول المنفذ	مؤسسة بن سمار للمقاولات	مدة العقد	٢٤ شهر
رقم العقد	١٢٢	تاريخ العقد	١٤٣٣/٧/٢٠


المواد المقدمة للمشروع:

البند	التفصيل	المصنع
الكوابل	٣X٢.٥ mm ² (CU / PVC / PVC) ٤X١٠ mm ² / ٤X١٦ mm ² / ٤X٢٥ mm ² / ٤X٣٥ mm ² (CU / XLPE / STA / PVC)	كابلات البحر الأحمر

الاعتماد :

إشارة إلى خطاب المقاول رقم ١٥٦٨٢ بتاريخ ١٤٣٥/١/١٥ بخصوص طلب اعتماد المواد الموضحة بالجدول عاليه ، ونظراً لمطابقة المواد والكتالوجات التي قدمها للمواصفات الفنية للأمانة ، فقد تم اعتمادها لإستخدامها بالمشروع المذكور .

مهندس المقاول	مهندس الاستشاري	مهندس الأمانة	يعتمد... مدير إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة
م/رامي وجيه أبو العزم	م/طارق حكم	م/أحمد الجهني	م/خالد بن فؤاد ناخيرة



معلومات المشروع :

المواد المقدمة للمشروع:

الاعتناء :

إشارة إلى خطاب الما قول رقم ٢٤٤٢٠١ بتاريخ ١٧/٩/٢٥٠١هـ بخصوص دالب اعتماد المواد الموضحة بالجدول عاللة ، ونظراً لطائفة الواد والكنا واجات اللل قدمها لملامصفات الفنية للأسانة ، فقد تم اعتمادها لإستخدامها بالمشروع المذكور .

تسیندس المقاول

مجلس شورای اسلامی
۱۳۰۲/۱۲/۲۵
مجلس شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحيم



أمانة منطقة الرياض
وكالة التعمير والمشاريع
الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف
إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
رقم الحاسب :

اعتماد مواد



معلومات المشروع:

المشروع	إنارة شوارع مخطط خاص
المقاول المنفذ	مؤسسة أنساب للمقاولات
صاحب العمل	شركة بيوت الأرجان
المخطط	٢٥٢٤
الحي	المونسية

المواد المقدمة للمشروع:

البند	التفصيل	المصنع
المحطة	محطة إنارة ضغط منخفض قدرة ١٠٠ ك. ف. ١. ٢٢٠/٢٨٠ فولت	مصنع أيركون السعودية
الأعمدة	عمود ارتفاع ١٢ متر مجلفن . مع الأذرع والبراغي عمود ارتفاع ٩ متر مجلفن . مع الأذرع والبراغي عمود ارتفاع ٦ متر مجلفن . مع الأذرع والبراغي	مصنع البابطين
الفوانيس	فانوس قدرة ١٠٠ واط ميتال هاليد طراز سمارت (٧) فانوس قدرة ١٥٠ واط صوديوم طراز سمارت (٧) فانوس قدرة ٢٥٠ واط صوديوم طراز سمارت (٦)	مصنع البابطين
الكوابل	$3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ (CU / PVC / PVC) $4 \times 10 \text{ mm}^2$ / $4 \times 16 \text{ mm}^2$ / $4 \times 25 \text{ mm}^2$ / $4 \times 35 \text{ mm}^2$ (CU / XLPE / STA / PVC)	كابلات البحر الأحمر
علبة فيوز	علبة فيوز بلاستيك	إيطالية

الاعتماد :

إشارة إلى خطاب المقاول رقم ١٨٩٦١٦ بتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٩ هـ بخصوص طلب اعتماد المواد الموضحة بالجدول عاليه ، ونظراً لمطابقة المواد والكتالوجات التي قدمها للمواصفات الفنية للأمانة ، فقد تم اعتمادها لإستخدامها بالمشروع المذكور.	
مهندس المقاول	مهندس إستشاري إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة
	
م / عمرو شافعي	م / ناصر جابر العلي